
















The floor plan shows a large central hall (S03 PALESTRA) with a height of -1.50. To the left is a technical room (S01 Locale tecnico) with a height of 1.70 and a staircase (S02 Scala). To the right are several smaller rooms: S04 Spogliatoio, S05 Serv. igienici, S06 V.D.A., S07 Archivio, S08 Corridoio, S09 Deposito, S10 Archivio, S11 Locale tecnico, and S12 Locale non utilizzato. A central corridor (S08) connects these areas. Technical details include a 'Stazione di sollevamento da interno con 2 pompe Q= 7 m³/h H=4 mca' and 'Uscite di aerazione loc. S10'. Various symbols for doors, windows, and furniture are present throughout the plan.

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI - INTERNO		
		Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. PERLUCE O LED2000-840 D 350 EVG IP50 WH o equivalente
		Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. CR2PL M 17k 840 PC AB EVG QC3 WH o equivalente
		Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. CETUS3 L 2000-840 HF RWI EVG o equivalente
		Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. CETUS3 S 1500-840 HF RWH o equivalente
		Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. TECTON MPO LED8000-840 L1500 LDE o equivalente
		Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. TECTON B BASIC LED5200-840 L1522 LDE WH o equivalente

Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. AGPRO3 S LED4300-840 PM MB HF o equivalente

Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. NOVAS L4000-840 o equivalente

Sensore di movimento tipo ZUMTOBEL mod. TEC-GP ADAPTER SENSOR SDPI 14F L250 WH o equivalente






































Tecton 4000 mm






















Tecton 3500 mm

Tecton 3000 mm

Tecton 2500 mm

LEGENDA FORZA MOTRICE

	Passerella a filo 300x75 mm con coperchio
	Canale metallico 300x75 mm con coperchio e setto separatore zincato tipo Zenimir
	Smart sensor
	Comando controllo macchine di ricambio aria in pompa di calore
	Pressa P-2P da 10/16 A, 230 V, uel (n° indica il numero di prese installate)
	Pressa interbloccata di potenza e tipologia indica
	Punto di alimentazione
	Sensore di presenza
	Regolatore di velocità e controllo temperatura
	Antilegionella
	Polifastos
	Circolatore Edificio A1,A2,A3 e connettivo
	Circolatore Edificio C
	Circolatore Edificio B
	Sonda di temperatura ad immersione
	Solido di temperatura esterna
	Sonda temperatura a contatto
	Trasmettitore di pressione
	Misuratore volumetrico
	Regolatore di tensione elettrico
	Quadro Edificio B - Generale Piano Terra
	Quadro Edificio B - Generale Piano Primo
	Quadro Edificio C - Generale Piano Seminterrato
	Quadro Edificio C - Locale Tecnico
	Quadro Contatore
	Quadro Edificio C - Spogliatoio Istruttori 1
	Quadro Edificio C - Spogliatoio Istruttori 2
	Quadro Edificio C - Spogliatoio 1
	Quadro Edificio C - Spogliatoio 2
	Quadro Generale Scuola
	Quadro Edificio C - Sala Ricreativa
	Quadro Edificio C - Deposito Piano Terra
	Quadro Edificio C - Servizi Igienio Piano Primo
	Quadro Edificio C - Cucina Lavaggio
	Quadro Edificio C - Generale Piano Primo
	Quadro Edificio C - Spogliatoio Piano Primo
	Quadro Edificio C - Mensa

LEGENDA PREVENZIONE INCENDI		
		Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. CROSSING 110 P MSC ECD ERI WH o equivalente
		Apparecchio di illuminazione di emergenza autosufficiente, da 250 lumen resi in emergenza - a pannello tipo Beghelli Formula 65 LED AT-OPT art. 19200 o equivalente con modulo radio FM
		Apparecchio di illuminazione di emergenza autosufficiente, da 1200 lumen resi in emergenza - a pannello tipo Beghelli Formula 65 LED LG art. 19434 o equivalente con modulo radio FM (LGFMM)
		Percorso uscita ORIZZONTALE
		Percorso uscita verso BASSO
		Percorso di esodo L = lunghezza percorso in m.
		Strutture resistenti al fuoco REI 60
		Strutture resistenti al fuoco REI 90
		Avvisatore ottico acustico per allarme bagno diversamente abili
		Pulsante di taccitazione segnale acustico bagno diversamente abili
		Chiamata a tirante
	I1	INVERTER 1
	I2	INVERTER 2
	I3	INVERTER 3
	QC1	Quadro di campo 1
	QC2	Quadro di campo 2
	QC3	Quadro di campo 3
	QFV	Quadro fotovoltaico

<div><div>COMUNE DI TERNI</div><div>PROVINCIA DI TERNI</div></div> <div><div>Unione Europea NextGenerationEU</div></div>															
<div>Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU</div>															
<div>ADEGUAMENTO SISMICO</div> <div>DEL COMPLESSO SCOLASTICO "LE GRAZIE" EDIFICI B-C</div> <div>VIA DEI CICLAMINI 1 - TERNI</div> <div>Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</div>															
<div>Proprietà: Comune di Terni</div> <div>Responsabile Unico del Procedimento: geom. Stefano Fredduzzi</div>															
<div>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, IMPIANTO FM E DI ILLUMINAZIONE</div> <div>Piano Seminterrato</div> <div>EDIFICIO C</div>															
<div>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</div>															
<div><div><div>CITTA FUTURA</div><div>Via S. Chiara, 9 - 55100 Lucca tel. 0583/490920 - fax 490921 e-mail: posta@cittafutura.com</div></div><div><div>Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: Progetto architettonico:</div><div>Strutture:</div><div>Impianti: Impianti meccanici: Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica: Prevenzione incendi - Energetica: Coordinamento Sicurezza: Rilevati: Geologia:</div></div></div>	<div><div>ing. Alfredo Alunni Macerini arch. Cristiana Brindisi ing. Nubia Salani ing. Alessio Bellucci arch. Elena Carnaroli ing. Andrea Alunni Macerini ing. Marco Andreoni ing. Alfredo Alunni Macerini ing. Gian Piero Calissi dott. per. ind. Davide Possamai ing. Chiara Calissi ing. Paolo Amadio geom. Alfredo Antonelli dott.ssa Roberta Giorgi dott. Paolo Bartocchini</div><div><table><tr><td>EMISSIONE</td><td>01/09/2022</td></tr><tr><td>REVISIONE</td><td></td></tr><tr><td>scala</td><td>1:50 - 1:500</td></tr><tr><td>TAVOLA:</td><td>E07</td></tr><tr><td>Produzione:</td><td>arch. Ilaria Miliuffi</td></tr><tr><td>Verifica:</td><td>dott. per. ind. Davide Possamai</td></tr><tr><td>Approvazione:</td><td>ing. Alfredo Alunni Macerini</td></tr></table></div></div>	EMISSIONE	01/09/2022	REVISIONE		scala	1:50 - 1:500	TAVOLA:	E07	Produzione:	arch. Ilaria Miliuffi	Verifica:	dott. per. ind. Davide Possamai	Approvazione:	ing. Alfredo Alunni Macerini
EMISSIONE	01/09/2022														
REVISIONE															
scala	1:50 - 1:500														
TAVOLA:	E07														
Produzione:	arch. Ilaria Miliuffi														
Verifica:	dott. per. ind. Davide Possamai														
Approvazione:	ing. Alfredo Alunni Macerini														
<div>License Autocad: n° 3 - 345-0374459 - n° 3 - 345-59424826</div> <div>A758E05 TAV. E05-E06-E07-E08-E09 ILLUMINAZIONE, ed FM</div>															