



12.06.2019

Adunanza del giorno \_\_\_\_\_

168

N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Attraversamento con linea elettrica MT in cavo interrato al km. 103+943 della Ferrovia Centrale Umbra, in Via della Pernice – Terni – Approvazione progetto ai sensi art. 212 L.R. 1/2015

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

TERNI \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni

\_ Lavori Pubblici  
\_ Manutenzioni  
\_ Attività Finanziarie  
\_ Sindaco  
\_ Ass. Melasecche

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 13:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

GIULI Andrea	Pres.	Ass.	ALESSANDRINI	Pres.	Ass.
MELASECCHES GERMINI Enrico	P		SALVATI Benedetta	P	A
CECCONI Marco Celestino	P		FATALE Stefano	P	
BERTOCCO Sonia	P		PROIETTI ELENA	P	

**LA GIUNTA COMUNALE**

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Premesso che:**

- con nota registrata al protocollo al nr. 73529 del 16/05/2019 La Società TDE Terni Distribuzione Elettrica, Unità Produttiva di ASM Terni S.p.A., ha richiesto al Comune di Terni di approvare il progetto per la realizzazione dell'attraversamento con linea elettrica MT in cavo interrato al km. 103+943 della Ferrovia Centrale Umbra, in Via della Pernice, ai sensi dell'art. 212 della L.R. 1/2015;
- Il presente progetto si prefigge lo scopo di eseguire la costruzione di una linea elettrica di Media Tensione in cavo interrato per il completamento dell'anello tra le cabine Pecelli ed Aquila 2, necessario per la corretta distribuzione dell'energia elettrica;
- Il progetto del nuovo attraversamento, redatto nel rispetto delle norme e Leggi vigenti in materia di elettrodotti aerei Media Tensione, si compone di un elaborato grafico al cui interno si trovano: Planimetria catastale, ortofoto scala 1:1000, Carta Tecnica Regionale 1:10000, sezioni in scala 1:50 e 1:200;
- L'attraversamento sarà realizzato con scavo in trincea della larghezza di 0,4 mt. e una profondità tale da mantenere l'estradosso delle canalizzazioni al di sotto di 1,0 mt;
- Il ricoprimento dei tubi sarà eseguito con un primo strato di misto cementato, fino a 15 cm. dalla superficie stradale e con tappetino bituminoso fino al piano stradale, il tutto come meglio evidenziato nella documentazione progettuale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

**Considerato** che con nota protocollo generale del Comune di Terni nr. 73529 del 16/05/2019 il Direttore Massimo Cresta ha validato il suddetto progetto;

**Considerato** che La Società TDE Terni Distribuzione Elettrica, dovrà, per le effrazioni del suolo pubblico necessarie a qualsiasi titolo, acquisire preventivamente l'autorizzazione dal Comune di Terni, previa presentazione di separata istanza secondo quanto previsto dal regolamento comunale per lo speciale uso del suolo e sottosuolo stradale pubblico;

Per quanto sopra premesso e considerato.

**Visto** il parere favorevole istruttorio rilasciato dal titolare dell'incarico di Alta Professionalità dell'Ufficio Infrastrutture a Rete, Dott. Federico Nannurelli in data 04.06.2019;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione Lavori Pubblici Arch. Mauro Manciuca, in data 04.06.2019 ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

**Visto** che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come dichiarato in data 10.06.2019 parere "non dovuto" dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio;

**Visto** l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.

Con votazione unanime

### **DELIBERA**

1. Di approvare ai sensi dell'art. 212 della L.R. 1/2015 il progetto dei lavori di realizzazione dell'attraversamento con linea elettrica MT in cavo interrato al km. 103+943 della Ferrovia Centrale Umbra;
2. Di dare atto che La Società TDE Terni Distribuzione Elettrica, dovrà, per le effrazioni del suolo pubblico necessarie a qualsiasi titolo, acquisire preventivamente l'autorizzazione dal Comune di Terni, previa presentazione di separata istanza secondo quanto previsto dal regolamento comunale per lo speciale uso del suolo e sottosuolo stradale pubblico;
3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Giampaolo GIUNTA

*IL PRESIDENTE*

Avv. Leonardo LATINI

---