



Adunanza del giorno 06.11.19

N. 351

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per la rimozione in sicurezza ed il ripristino dei quadri elettrici dell'impianto fotovoltaico della scuola media Marconi. Approvazione lavori e finanziamento per complessivi € 5.000,00.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

TERNI \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo \_\_\_\_\_

TERNI \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Atto dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Leonardo LATINI)

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- LL.PP.  
- Attività Finanziarie  
- Ass. Salvati

L'anno duemiladiciannove sei del mese di novembre alle ore 8.45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano i seguenti Assessori:

GIULI Andrea

MELASECCHIE GERMINI Enrico

MASSELLI Orlando

FRANCESCANGELI Sara

ALESSANDRINI Valeria

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
	A

CECCOTTI Cristiano

SALVATI Benedetta

FATALE Stefano

PROIETTI Elena

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- Il giorno 27/10/2019, a seguito della combustione improvvisa di uno dei quadri elettrici in corrente continua dell'impianto fotovoltaico collocato presso la scuola media Marconi, è stato stilato Verbale di Somma Urgenza da parte del Funzionario Tecnico all'uopo intervenuto, Ing. Nazareno Claudiani, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016 e trasmesso alla Stazione Appaltante con nota Prot.155952/28.10.2019;
- Con tale verbale veniva accertata la pericolosità e la necessità di rimozione dei quadri elettrici danneggiati da un fenomeno di improvvisa combustione, nonché di ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza elettriche e normative, indicando la causa probabile dell'evento in un corto circuito interno del quadro elettrico combusto, che ha provocato il principio d'incendio ivi descritto e la compromissione definitiva di un secondo quadro elettrico;
- il Funzionario intervenuto attestava inoltre la necessità di porre definitivamente in sicurezza i luoghi oggetto dell'accadimento, in quanto i provvedimenti immediati di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti (inibizione dell'area con nastro bianco-rosso) e di ASM Terni S.p.A., chiamata per l'isolamento dei terminali dei cavi distaccatisi dai quadri elettrici danneggiati, non costituiscono una stabile rimozione del rischio né un rimedio permanente, in quanto l'area interdetta appartiene al sistema di vie di esodo della palestra scolastica prospiciente e, inoltre, gli impianti complessivi devono essere comunque riverificati e certificati ai fini della sicurezza;

**Considerato che:**

- il citato Verbale di Somma urgenza elenca i seguenti interventi necessari:
  - I. Rimozione immediata di n.2 quadri elettrici danneggiati e relativa ricostruzione;
  - II. Ripristino dei cablaggi in sicurezza e ricertificazione dell'impianto a norma di Legge, previa verifiche di sicurezza e di funzionalità.

Letto, approvato e sottoscritto

- ai sensi dell'art.163 c.4 del D.Lgs. 50/2016 inerente "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", nei dieci giorni successivi al suddetto verbale di somma urgenza del 27/10/2019, il responsabile del procedimento ha trasmesso alla stazione appaltante il verbale stesso e la perizia giustificativa dei lavori da eseguire, onde consentire all'Organo di Governo le decisioni di merito sulla copertura della spesa e sull'approvazione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (fermo restando il disposto dell'art.163 c.5 del D.Lgs. 50/2016 qualora un lavoro ordinato per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione);

**Visto** il preventivo stimato dei lavori, contenuto nella perizia giustificativa del 28/10/2019, come al seguente quadro economico riassuntivo:

#	Descrizione sommaria	Prezzo tot. netto praticato, I.V.A. esclusa, EUR	Oneri complessivi, EUR
a	Lavori di cui alla Perizia g. Prot.155952/2019		<b>4.327,67</b>
	<b>Somme a disposizione</b>		
	I.V.A. Lavori 10% su a)	432,77	
	Quota incentivo e accantonamenti formazione	86,55	
	Imprevisti ev. in corso d'opera	153,01	
		Totale Somme a disp.	<b>672,33</b>
		<b>TOTALE Q.E.</b>	<b>5.000,00</b>

**Dato atto** che il RUP è il funzionario tecnico Ing. Nazzareno Claudiani;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 dal dirigente della Direzione LL.PP. Arch. Mauro Manciuca, in data 4.11.2019

**Visto** il parere di regolarità contabile "favorevole specificando la prenotazione n. 32064560/2019", espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267/00 dal dirigente della Direzione Attività Finanziarie D.ssa Stefania Finocchio, in data 4.11.2019;

Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;

Con votazione unanime

#### D E L I B E R A

1. di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza redatto il 27/10/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art.163 c.4 del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata attivata la procedura di somma urgenza, per l'attuazione di tutti gli interventi necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio rilevato riguardante gli impianti fotovoltaici di proprietà comunale installati presso la scuola media Marconi;
2. di approvare i lavori ivi previsti, indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio dell'incolumità collettiva, così come espressi dal R.U.P. incaricato:
  - I. Rimozione immediata di n.2 quadri elettrici danneggiati e relativa ricostruzione;
  - II. Ripristino dei cablaggi in sicurezza e ricertificazione dell'impianto a norma di Legge, previe verifiche di sicurezza e di funzionalità, così da garantire le idonee condizioni di sicurezza delle aree interessate dall'evento, per la finalità di interesse collettivo della minimizzazione del rischio presente;

3. di autorizzare la copertura della spesa prevista nella perizia giustificativa prodotta dal Funzionario intervenuto in contraddittorio con l'impresa intervenuta, per complessivi ed omnicomprensivi Euro 5.000,00;
4. di procedere al finanziamento della spesa totale di € 5.000,00 mediante l'utilizzo dei fondi di cui al Cap.3020 C/C 240 prenotazione n. 32064560 Bilancio 2019;
5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00.

\*\*\*\*\*