

LEGENDA POMPE CIRCOLAZIONE

P2	Q= 2m³/h H= 9m c.a.
P3	Q= 2,5m³/h H= 7m c.a.
P4	Q= 3m³/h H= 9m c.a.
P5	Q= 1m³/h H= 7m c.a.
P6	Q= 7,5m³/h H= 5m c.a.
P1	Q= 17,5m³/h H= 20m c.a.
PR	Q= 5 m³/h H= 6m c.a.

LEGENDA:

- TUBAZIONE MANDATA ACS – UTILIZZO
- TUBAZIONE RITORNO ACS – UTILIZZO
- TUB. MANDATA ACQUA IMP. – UTILIZZO
- TUB. RITORNO ACQUA IMP. – UTILIZZO
- CABLAGGI ELETTRICI
- TUBAZIONE RICIRCOLO ACS
- TUBAZIONE FLUIDO TERMOVETTORE RITORNO
- TUBAZIONE FLUIDO TERMOVETTORE MANDATA
- TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
- TUBAZIONE SOLARE TERMICO
- VALVOLA DI SEZIONAMENTO
- VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE
- VALVOLA DI BILANCIAMENTO
- VALVOLA DI NON RITORNO
- FILTRO MECCANICO AD "Y"
- GIUNTO ANTIVIBRANTE
- VALVOLA DI SICUREZZA
- FLANGIA
- TERMOMETRO/SONDA DI TEMPERATURA
- MANOMETRO
- TERMOSTATO
- FLUSSOSTATO
- VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE
- VALVOLA JOLLY CON INTERCETTAZIONE 3/8"
- RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATIVA 3kW
- DOSATORE DI POLIFOSFATI E GRUPPO RIEMPIMENTO
- CONTABILIZZATORE DI CALORE PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA
- CONTATORE VOLUMETRICO PER ACQUA CALDA E FREDDA
- DISCONNETTORE IDRAULICO
- MISCELATORE TERMOSTATICO
- CIRCOLATORE ELETTRONICO A PORTATA VARIABILE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA PROVVISTO DI MORSETTIERA DI COMANDO ON/OFF E DI STATO

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CAMPO SCUOLA " F. CASAGRANDE"
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1
RIGENERAZIONE URBANA
CUP F46H16000340007

Committente:	**COMUNE DI TERNI** P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni C.F. 00175960554
R.U.P.	Geom. STEFANO FREDDUZZI Corso del Popolo n. 30 - 05100 Terni
Collaboratore:	Dott.ssa Marta Di Filippo

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

R.T.P.
Il progettista:
Mandatario e Capogruppo:
Coord. e Progetto Architettonico: arch. Alberto Tiberi, 05100 Terni Via Sabotino, 7 - e-mail : albertotiberi@gmail.com

Mandanti:
Progetto impianti: Studio Tecnico Associato Paganelli, Viale B. Brin, 10 - 05100 TERNI - e-mail: info@stap.it
Progetto strutture: ing. Simone Monotti, Strada della Guerra 6/b - 05100 Terni - e-mail: segreteria@studiomonotti.it
Progetto sicurezza: C.S.P. - C.S.E.: ing. Alessandro Passetti, Via Del Daino, 19 - 05100 - Terni - e-mail: passetti.ale@gmail.com
Collaborazioni: Progi. impianti termotecnici: ing. iunior Alberto Lausi, Via Lombardo Radice, 18 - 05100 - Terni - e-mail: alberto.lausi@gmail.com
Direttore dei Lavori: arch. Andrea Della Sala, Strada di S. Martino, 104 - 05100 Terni - e-mail : info@andreadellasala.com

Contenuto del disegno: **PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI TECNOLOGICI**
Oggetto: **PALAZZINA SPOGLIATOI SCHEMA IMPIANTO TERMICO**
tavola numero: **IT-01**

data	aggiornato al	disegnato da	visto R.U.P.	indice file	scala
18.01.2023	21.03.2023				-

Il contenuto del presente elaborato è di proprietà esclusiva del Progettista. Senza autorizzazione scritta dello stesso non può essere diffuso e terzi né riprodotto totalmente o parzialmente.